令和8年11月12日現在

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表（令和8年度）

設　置　者　名	秋田県
施　設　名　称	秋田県環境保全センター
設　置　場　所	秋田県大仙市協和上淀川字雨池沢45
問　合　せ　先	018-892-3045（秋田県総合公社環境保全事務所）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）
法第15条の2の3第2項　次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1　廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/51647

2　廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

（公表すべき維持管理の状況に関する情報）
規第12条の7の2　法第15条の2の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第8号	管理型の産業廃棄物の最終処分場	以下のとおり

対象期間：令和8年4月1日～令和8年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規12条の7の２８イ、規12条の7の５７イ］　　単位：t/月

種類	数量											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃えがら	261.85	196.15	343.50	291.35	232.80	264.30						
無機汚泥	340.90	872.10	1,429.00	1,768.25	1,905.50	995.55						
鉱さい	268.50	219.25	229.00	305.95	194.20	261.85						
ダスト	133.75	96.30	75.25	141.90	114.30	110.65						
有機汚泥（80%以下）	490.20	769.85	569.85	642.25	339.10	547.75						
有機汚泥（80%超）	28.30	14.85	11.30	15.80	18.75	14.65						
廃プラ/ゴム	432.45	341.05	371.45	391.65	311.95	328.05						
発泡スチロール	16.20	18.55	14.70	16.80	15.05	23.25						
紙くず	18.20	9.70	11.00	11.25	10.05	9.00						
繊維くず	82.80	77.70	84.90	97.45	65.50	73.35						
木くず	21.05	27.05	20.60	26.40	87.85	59.85						
金属くず	17.50	3.55	19.10	2.85	12.45	17.60						
ガラス/陶器	990.45	814.85	1,389.00	1,319.00	1,365.25	1,324.90						
コンクリート/ガレキ	48.40	63.30	80.25	277.00	18.25	74.65						
石膏ボード	892.65	754.20	915.95	950.15	891.40	998.45						
廃石綿等	2.50	19.00	5.45	2.85	29.65	41.60						

残余容量（年度末時点）［規12条の7の２８リ、規12条の7の５７リ］

測定年月日	令和8年4月13日
測定結果	D区Ⅱ期：1,021,500㎥

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

（Ｄ区地下水集排水管放流口）

・　水質検査の実施状況と措置　　令和8年度

採取日	5月20日	8月19日		
採取場所	Ｄ区地下水集排水管	Ｄ区地下水集排水管		
検査結果が得られた日	6月9日	9月7日		
検査結果作成日	6月15日	9月10日		
検査結果が得られた日（ダイオキシン）	7月14日	9月4日		
検査結果（異常の有無）	無	無		
必要な措置を講じた年月日とその内容				

・　水質検査結果

水質の区分			地下水			
		基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	Ｄ区地下水集排水管	Ｄ区地下水集排水管		
1	アルキル水銀	検出されないこと	－	－		
2	総水銀	0.0005　mg 以下	<0.0005	<0.0005		
3	カドミウム	0.003　mg 以下	<0.0003	<0.0003		
4	鉛	0.01　mg 以下	<0.005	<0.005		
5	六価クロム	0.05　mg 以下	<0.01	<0.01		
6	砒素	0.01　mg 以下	<0.005	<0.005		
7	全シアン	検出されないこと	不検出	不検出		
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	不検出	不検出		
9	トリクロロエチレン	0.01　mg 以下	<0.001	<0.001		
10	テトラクロロエチレン	0.01　mg 以下	<0.0005	<0.0005		
11	ジクロロメタン	0.02　mg 以下	<0.002	<0.002		
12	四塩化炭素	0.002　mg 以下	<0.0002	<0.0002		
13	1,2-ジクロロエタン	0.004　mg 以下	<0.0004	<0.0004		
14	1,1-ジクロロエチレン	0.1　mg 以下	<0.002	<0.002		
15	1,2-ジクロロエチレン　※1	0.04　mg 以下	<0.004	<0.004		
16	1,1,1-トリクロロエタン	1　mg 以下	<0.0005	<0.0005		
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006　mg 以下	<0.0006	<0.0006		
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002　mg 以下	<0.0002	<0.0002		
19	チウラム	0.006　mg 以下	<0.0006	<0.0006		
20	シマジン	0.003　mg 以下	<0.0003	<0.0003		
21	チオベンカルブ	0.02　mg 以下	<0.002	<0.002		
22	ベンゼン	0.01　mg 以下	<0.001	<0.001		
23	セレン	0.01　mg 以下	<0.002	<0.002		
24	1,4-ジオキサン　※1	0.05　mg 以下	<0.005	<0.005		
25	クロロエチレン　※1 ※2	0.002　mg 以下	<0.0002	<0.0002		
26	ダイオキシン類	1pg-TEQ　以下	0.0000066	※3 0.00018		

※1 基準新設（H25年6月1日）

※2 名称変更　塩化ビニルモノマー→クロロエチレン（H29年4月1日）

※3 採取日:R8年7月16日　　検査結果が得られた日:R8年9月4日

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

（Ｄ区放流水）

・　水質検査の実施状況と措置　　令和8年度

採取日	4月15日	6月17日	8月19日			
採取場所	Ｄ区放流水	Ｄ区放流水	Ｄ区放流水			
検査結果が得られた日	5月8日	7月3日	8月28日			
検査結果が得られた日（ダイオキシン）	7月14日	－	－			
検査結果作成日	5月14日	7月13日	9月3日			
検査結果（異常の有無）	無	無	無			
必要な措置を講じ　た年月日とその内容						

・　水質検査結果

水質の区分			放流水					
		基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	Ｄ区放流水	Ｄ区放流水	Ｄ区放流水			
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	―	―	―			
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005　mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
3	カドミウム及びその化合物	0.03　mg 以下	<0.003	<0.003	<0.003			
4	鉛及びその化合物	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
5	有機燐化合物	0.5　mg	<0.05	<0.05	<0.05			
6	六価クロム化合物	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
7	砒素及びその化合物	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
8	シアン化合物	0.1　mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1			
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003　mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
10	トリクロロエチレン	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
11	テトラクロロエチレン	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
12	ジクロロメタン	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
13	四塩化炭素	0.02　mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002			
14	1,2-ジクロロエタン	0.04　mg 以下	<0.004	<0.004	<0.004			
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4　mg 以下	<0.04	<0.04	<0.04			
17	1,1,1-トリクロロエタン	3　mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1			
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06　mg 以下	<0.006	<0.006	<0.006			
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02　mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002			
20	チウラム	0.06　mg 以下	<0.006	<0.006	<0.006			
21	シマジン	0.03　mg 以下	<0.003	<0.003	<0.003			
22	チオベンカルブ	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
23	ベンゼン	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
24	セレン及びその化合物	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
25	1,4-ジオキサン　※1	0.5　mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05			
26	ほう素及びその化合物	10　mg 以下	1.0	1.0	1.0			
27	ふっ素及びその化合物	8　mg 以下	0.9	1.4	1.2			
28	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100　mg　以下	<0.10	0.39	0.12			
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5　mg 以下	<5	<5	<5			
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30　mg 以下						
31	フェノール類含有量	0.5　mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05			
32	銅含有量	1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
33	亜鉛含有量	2　mg 以下	<0.01	<0.01	0.01			
34	溶解性鉄含有量	10　mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1			
35	溶解性マンガン含有量	10　mg 以下	0.08	<0.05	0.08			
36	クロム含有量	2　mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05			
37	大腸菌数	日間平均800CFU/mL以下	0	0	0			
38	燐含有量	16（日間8)mg 以下	0.03	0.05	0.04			
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ　以下	※2　0.0000099	－	－			

※1 基準新設（H25年6月1日）

※2 採取日:R8年5月20日　　検査結果が得られた日:R8年7月14日

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

（Ｃ区放流水）

・　水質検査の実施状況と措置　　令和８年度

採取日	4月15日	6月17日	8月19日			
採取場所	Ｃ区放流水	Ｃ区放流水	Ｃ区放流水			
検査結果が得られた日	5月8日	7月3日	8月28日			
検査結果が得られた日（ダイオキシン）	－	－	10月7日			
検査結果作成日	5月14日	7月13日	9月3日			
検査結果（異常の有無）	無	無	無			
必要な措置を講じ　た年月日とその内容						

・　水質検査結果

水質の区分			放流水					
		基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	Ｃ区放流水	Ｃ区放流水	Ｃ区放流水			
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	―	―	―			
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005　mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
3	カドミウム及びその化合物	0.03　mg 以下	<0.003	<0.003	<0.003			
4	鉛及びその化合物	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
5	有機燐化合物	0.5　mg	<0.05	<0.05	<0.05			
6	六価クロム化合物	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
7	砒素及びその化合物	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
8	シアン化合物	0.1　mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1			
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003　mg 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
10	トリクロロエチレン	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
11	テトラクロロエチレン	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
12	ジクロロメタン	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
13	四塩化炭素	0.02　mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002			
14	1,2-ジクロロエタン	0.04　mg 以下	<0.004	<0.004	<0.004			
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4　mg 以下	<0.04	<0.04	<0.04			
17	1,1,1-トリクロロエタン	3　mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1			
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06　mg 以下	<0.006	<0.006	<0.006			
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02　mg 以下	<0.002	<0.002	<0.002			
20	チウラム	0.06　mg 以下	<0.006	<0.006	<0.006			
21	シマジン	0.03　mg 以下	<0.003	<0.003	<0.003			
22	チオベンカルブ	0.2　mg 以下	<0.02	<0.02	<0.02			
23	ベンゼン	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
24	セレン及びその化合物	0.1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
25	1,4-ジオキサン　※1	0.5　mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05			
26	ほう素及びその化合物	10　mg 以下	4.8	5.5	2.8			
27	ふっ素及びその化合物	8　mg 以下	1.4	1.4	1.2			
28	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100　mg　以下	0.21	0.69	0.57			
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）	5　mg 以下	<5	<5	<5			
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	30　mg 以下						
31	フェノール類含有量	0.5　mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05			
32	銅含有量	1　mg 以下	<0.01	<0.01	<0.01			
33	亜鉛含有量	2　mg 以下	<0.01	0.01	0.01			
34	溶解性鉄含有量	10　mg 以下	<0.1	<0.1	<0.1			
35	溶解性マンガン含有量	10　mg 以下	0.11	<0.05	<0.05			
36	クロム含有量	2　mg 以下	<0.05	<0.05	<0.05			
37	大腸菌数	日間平均800CFU/mL以下	0	0	0			
38	燐含有量	16（日間8)mg 以下	0.03	0.05	0.02			
39	ダイオキシン類	10pg-TEQ　以下	－	－	※2　0.0023			

※1 基準新設（H25年6月1日）

※2 採取日:R8年8月19日　　検査結果が得られた日:R8年10月7日

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

水質検査の実施状況と措置（月1回）

令和８年４月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	C区放流水
採取日	－	4月15日	4月15日	4月15日
検査結果が得られた日	－	4月20日	4月23日	4月23日
検査結果作成日	－	4月28日	4月28日	4月28日
電気伝導率（mS/m）	－	16	370	220
塩化物イオン(mg/L)	－	14	470	210
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.5	7.6	7.8
生物化学的酸素要求量（mg/L）	10mg/L以下	-	2	0.9
化学的酸素要求量（mg/L）	20mg/L以下	-	2	13
浮遊物質量（mg/L）	10mg/L以下	-	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	10（日間5）mg/L以下	-	0.53	1.6
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

水質検査の実施状況と措置（月1回）

令和８年５月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	C区放流水
採取日	－	5月20日	5月20日	5月20日
検査結果が得られた日	－	5月25日	5月26日	5月28日
検査結果作成日	－	6月2日	6月2日	6月2日
電気伝導率（mS/m）	－	16	400	260
塩化物イオン(mg/L)	－	13	510	240
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.6	7.9	8.0
生物化学的酸素要求量（mg/L）	10mg/L以下	-	0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	20mg/L以下	-	2.7	1.0
浮遊物質量（mg/L）	10mg/L以下	-	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	10（日間5）mg/L以下	-	1.2	0.52
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

水質検査の実施状況と措置（月1回）

令和８年６月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	C区放流水
採取日	－	6月17日	6月17日	6月17日
検査結果が得られた日	－	7月1日	7月1日	7月1日
検査結果作成日	－	7月6日	7月6日	7月6日
電気伝導率（mS/m）	－	14	370	250
塩化物イオン(mg/L)	－	14	600	300
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.4	7.6	7.9
生物化学的酸素要求量（mg/L）	10mg/L以下	-	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	20mg/L以下	-	1.8	1.2
浮遊物質量（mg/L）	10mg/L以下	-	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	10（日間5）mg/L以下	-	0.74	0.86
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

水質検査の実施状況と措置（月1回）

令和８年７月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	C区放流水
採取日	－	7月16日	7月16日	7月16日
検査結果が得られた日	－	7月17日	7月21日	7月22日
検査結果作成日	－	7月29日	7月29日	7月29日
電気伝導率（mS/m）	－	17	430	190
塩化物イオン(mg/L)	－	10	640	120
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.3	7.3	7.7
生物化学的酸素要求量（mg/L）	10mg/L以下	-	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	20mg/L以下	-	2.2	0.7
浮遊物質量（mg/L）	10mg/L以下	-	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	10（日間5）mg/L以下	-	1.1	0.62
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

水質検査の実施状況と措置（月1回）

令和８年８月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	C区放流水
採取日	－	8月19日	8月19日	8月19日
検査結果が得られた日	－	8月28日	8月28日	8月28日
検査結果作成日	－	9月3日	9月3日	9月3日
電気伝導率（mS/m）	－	16	380	140
塩化物イオン(mg/L)	－	12	440	77
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.4	7.6	7.7
生物化学的酸素要求量（mg/L）	10mg/L以下	-	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	20mg/L以下	-	2.8	0.6
浮遊物質量（mg/L）	10mg/L以下	-	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	10（日間5）mg/L以下	-	0.76	0.65
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

令和８年度、水質検査結果　〔管理型〕

水質検査の実施状況と措置（月1回）

令和８年９月分

採取場所	基準値	D区地下水集排水管	D区放流水	C区放流水
採取日	－	9月16日	9月16日	9月16日
検査結果が得られた日	－	9月18日	9月25日	9月28日
検査結果作成日	－	10月6日	10月6日	10月6日
電気伝導率（mS/m）	－	18	370	190
塩化物イオン（mg/L）	－	13	450	130
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.5	7.7	7.7
生物化学的酸素要求量（mg/L）	10mg/L以下	-	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量（mg/L）	20mg/L以下	-	2.5	4.1
浮遊物質量（mg/L）	10mg/L以下	-	<5	<5
窒素含有量（mg/L）	10（日間5）mg/L以下	-	0.61	0.75
異常の有無		無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規12条の7の2　8　ロ、ハ、ヘ、ト及びチ、規12条の7の5　7　ロ、ハ、ヘ、ト及びチ]　　令和8年度

		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
4月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	令和　年　月　日
	異常の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
						該当なし
5月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	令和　年　月　日
	異常の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
						該当なし
6月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	令和　年　月　日
	異常の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
						該当なし
7月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	令和　年　月　日
	異常の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
						該当なし
8月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	令和　年　月　日
	異常の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
						該当なし
9月	点検日	毎日	毎日	毎日	毎日	令和　年　月　日
	異常の有無	無	無	無	無	
	必要な処置を講じた年月日とその内容	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日	令和　年　月　日
						該当なし

		擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置
10月	点検日					
	異常の有無					
	必要な処置を講じた年月日とその内容					
11月	点検日					
	異常の有無					
	必要な処置を講じた年月日とその内容					
12月	点検日					
	異常の有無					
	必要な処置を講じた年月日とその内容					
1月	点検日					
	異常の有無					
	必要な処置を講じた年月日とその内容					
2月	点検日					
	異常の有無					
	必要な処置を講じた年月日とその内容					
3月	点検日					
	異常の有無					
	必要な処置を講じた年月日とその内容					